



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2018010301100294

委托人名称、地址

无锡普萨电力科技有限公司
无锡市梁溪区运河东路 148 号

生产者(制造商)名称、地址

无锡普萨电力科技有限公司
无锡市梁溪区运河东路 148 号

生产企业名称、地址

无锡普萨电力科技有限公司
无锡市梁溪区运河东路 148 号

产品名称和系列、规格、型号

交流低压配电柜(低压成套开关设备)

GGD3 主母线:InA=4000A~1600A,Icw=65kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP30

产品标准和技术要求

GB/T7251.12-2013

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-01:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2018 年 08 月 03 日 有效期至: 2023 年 08 月 03 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2018010301100298

委托人名称、地址

无锡普萨电力科技有限公司
无锡市梁溪区运河东路 148 号

生产者(制造商)名称、地址

无锡普萨电力科技有限公司
无锡市梁溪区运河东路 148 号

生产企业名称、地址

无锡普萨电力科技有限公司
无锡市梁溪区运河东路 148 号

产品名称和系列、规格、型号

交流低压配电柜(低压成套开关设备)

GGD2 主母线: $I_n A = 1600 A \sim 400 A$, $I_{cw} = 30 kA$; $U_e = 380 V$, $U_i = 660 V$; 50Hz; IP30

产品标准和技术要求

GB/T7251.12-2013

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-01:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2018 年 08 月 03 日 有效期至: 2023 年 08 月 03 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:



中国质量认证中心