

## 配电室常见 23 项安全隐患

### 隐患编号：01



援引依据：

GB2894-2008

《安全标志及其使用导则》

具体条款：

4.2.3 警告标志（当心触电）

### 隐患编号：02



援引依据：

DB11527-2008

《变配电室安全管理规范》

具体条款：

5.3 变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面应铺设绝缘胶垫。

### 隐患编号：03



援引依据：

DB11527-2008

《变配电室安全管理规范》

具体条款：

5.6 变配电室出入口应设置高度不低于 400mm 的挡板。

### 隐患编号：04



援引依据：

DB11527-2008

《变配电室安全管理规范》

具体条款：

5.8.1 变配电室出入口的两个门应为防火门，金属门或包铁皮门，应做保护接地，门向外开。

## 隐患编号：05



援引依据：

DB11527-2008

《变配电室安全管理规范》

具体条款：

5.8.2 通往室外的门应装有纱门，且门上方应装设雨罩。

## 隐患编号：06



援引依据：

DB11527-2008

《变配电室安全管理规范》

具体条款：

5.8.2 通往室外的门应装有纱门，且门上方应装设雨罩。

## 隐患编号：07



援引依据：

DB11527-2008

《变配电室安全管理规范》

具体条款：

5.14.2 应急照明灯具宜设置在墙面的上部或顶棚。

## 隐患编号：08



援引依据：

DB11527-2008

《变配电室安全管理规范》

具体条款：

5.18.3.1 电气绝缘安全用具中绝缘拉杆、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳的试验绝缘周期为每年一次；高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘绳的绝缘试验周期为每半年一次。

## 隐患编号：09



援引依据：

DB11527-2008

《变配电室安全管理规范》

具体条款：

5.18.5 绝缘拉杆应悬挂或架在支架上，不应与墙接触。

## 隐患编号：10



援引依据：

DB11527-2008

《变配电室安全管理规范》

具体条款：

5.18.5 绝缘靴、绝缘手套应存放在密闭的橱内，并与其它工具仪表分别存放。

## 隐患编号：11



援引依据：

DB11527-2008

《变配电室安全管理规范》

具体条款：

5.18.5 安全用具不合格的不得存放在工作现场。

## 隐患编号：12



援引依据：

DB11527-2008

《变配电室安全管理规范》

具体条款：

5.18.5 绝缘垫和绝缘台应经常保持清洁，无损伤。

## 隐患编号：13



援引依据：

DB11527-2008

《变配电室安全管理规范》

具体条款：

6.8.1 变配电站内环境整洁，场地平整，设备间不应存放与运行无关的闲散器材或私人物品。

## 隐患编号：14



援引依据：

DB11527-2008

《变配电室安全管理规范》

具体条款：

6.8.3 电缆沟盖板齐全，沟内干净。

## 隐患编号：15



援引依据：

DB11527-2008

《变配电室安全管理规范》

具体条款：

6.8.4 值班室不应设置、使用寝具、灶具。

## 隐患编号：16



援引依据：

DB11527-2008

《变配电室安全管理规范》

具体条款：

6.8.4 值班室不应设置、使用寝具、灶具。

## 隐患编号：17



援引依据：

DB11527-2008

《变配电室安全管理规范》

具体条款：

6.8.6 变配电室的正常照明和事故照明应完整齐全。

## 隐患编号：18



援引依据：

DB11527-2008

《变配电室安全管理规范》

具体条款：

7.4 变配电室值班人员应正确穿戴、检查、使用劳动防护用品。

## 隐患编号：19



援引依据：

DB11527-2008

《变配电室安全管理规范》

具体条款：

6.8.3 电缆沟盖板齐全，沟内干净。

## 隐患编号：20



援引依据：

《安全生产法》

具体条款：

第 23 条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

## 隐患编号：21



援引依据：

相关认定标准

具体条款：

不能使用假证。

## 隐患编号：22



援引依据：

现实危险

具体条款：

窗户不应有破损。

## 隐患编号：23



援引依据：

DB11527-2008

《变配电室安全管理规范》

具体条款：

5.18.5 绝缘靴、绝缘手套应存放在密闭的橱内，并与其它工具仪表分别存放。